

АКТ

проведения оценки готовности к выполнению мероприятий по обеспечению  
безопасности учреждения в условиях ЧС

Лексус Сервис "Твои звезды" ул. Скарлатная, 43,  
(наименование учреждения) ул. Чкалова, 28

« 03 » августа 2022 г.

г. Новокузнецк

Комиссия в составе: начальника отдела по организ. р-ту  
Лексус "Защита населения и территории" г. Новокузнецк  
Куртава В. В., вед. специалиста отдела ЧС  
Лексус "ЗНАТ" Соловьев В. В., вед. специалиста  
отдела по организ. р-ту Лексус "ЗНАТ" Обвинина В. В.

провела оценку готовности учреждения к выполнению мероприятий  
по обеспечению безопасности в условиях ЧС.

В ходе проверки установлено:

№ документа: 1424  
дата: 03.08.2022  
от: 03.08.2022

1. Наличие документации

№ п/п	Наименование документа	Наличие
<b>Перечень документов по ГО, ЧС и АТЗ</b>		
1.	План (инструкция) действий учреждения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с приложениями.	есть
2.	Инструкция по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций.	есть
3.	Планы основных мероприятий учреждения по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС на текущий год.	есть
4.	План проведения тренировок и отчетные документы	есть
5.	Паспорт безопасности, инструкция и приказ об ответственных за антитеррористическую защищенность.	есть
6.	Документы эвакуационных органов (при условии их создания на базе данного учреждения).	есть
7.	Приказ об итогах обучения постоянного состава образовательной организации в минувшем году и задачах обучения на следующий год с приложениями: - тематический план учебных вопросов; - перечень учебных групп и руководителей занятий на год; - план подготовки руководителей формирований; - расписание занятий по ГО и ЧС с постоянным составом.	есть
8.	Список руководящего состава, подлежащих обучению в УМЦ по ГО и ЧС.	есть
<b>Перечень документов по пожарной безопасности</b>		
1.	Приказ, распоряжение о назначении лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты (п.4 ППР в РФ).	есть
2.	Должностные инструкции.	есть
3.	Обучение лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты, по программе пожарно-технического минимума (наличие удостоверения, срок действия) (п.3 ППР в РФ)	есть
4.	Программы обучения мерам пожарной безопасности работников организаций и график проведения занятий, утвержденный руководителем организации (п.6, приложение №1 п.9, приложение №2 приказа МЧС РФ от 18.11.2021 №806)	есть

5.	Проведение противопожарного инструктажа (вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой), повторный противопожарный инструктаж не реже одного раза в полгода (п.1, приложение №1 п.6, п.16 приказа МЧС РФ от 18.11.2021 №806, п.3 ППР в РФ)	<i>проводятся</i>
6.	Ведение журнала учета инструктажей по пожарной безопасности (п.п.25, 27 приложение №1 приказа МЧС РФ от 18.11.2021 №806).	<i>ведется</i>
7.	Инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима (прилагается) (п.2 ППР в РФ).	<i>составлены</i>
8.	Акты практических отработок действий персонала по эвакуации людей при пожаре (проведение не реже 1 раза в полугодие) (п.9 ППР в РФ)	<i>составлены</i>
9.	Инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты (п.56 ППР в РФ)	<i>составлена</i>
10.	Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	<i>составлен</i>
11.	Техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе на технические средства в составе этих систем (п.54 ППР в РФ).	<i>составлена</i>
12.	Документы, регламентирующие работы по ремонту и техническому обслуживанию автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты, эвакуационного освещения).	<i>составлены</i>
13.	Акты проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя (системы обнаружения пожара, оповещения и управления людьми при пожаре), с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	<i>составлены</i>
14.	Акты проведения проверок работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода (п.48 ППР в РФ), перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год (п.50 ППР в РФ), с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	<i>составлены</i>
15.	Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей – ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты (п.60 ППР в РФ).	<i>ведется</i>
16.	Протоколы эксплуатационных испытаний (не реже 1 раза в 5 лет): - пожарных лестниц; - наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей при пожаре; - ограждений на крыше, с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п.17 ППР в РФ).	<i>—</i>

## 2. Визуальный осмотр территории:

- 2.1. Наличие и целостность ограждения не нарушено
- 2.2. Организация пропускного режима и охраны составлена
- 2.3. Видеонаблюдение составлено, 3 камер. и 7 выстр.
- 2.4. Охранная и пожарная сигнализация составлена
- 2.5. Первичные средства пожаротушения составлены
- 2.6. Источники пожарного водоснабжения выстр. и пр. водопровод
- 2.7. Наличие указателей мест расположения ИППВ составлены
- 2.8. Наличие сгораемого мусора деревянный брус
- 2.9. Целостность конструктива контура здания не нарушено

## 3. Отработка плана эвакуации педагогов (работников), обучающихся (воспитанников), техперсонала.

В результате отработки проверено:

1. Наличие плана эвакуации составлен

2. Наличие инструкции, определяющей действия персонала по эвакуации людей при пожаре имеется
3. Указано ли место эвакуации в плане указано
4. Соответствие графической части действительности соответствует
5. Наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре имеет
6. Наличие аварийного (эвакуационного) освещения нет в здании ОДП
7. Наличие вывода сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны имеется
8. Наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности имеются
9. Наличие исправных электрических фонарей (на объекте с массовым пребыванием людей из расчета 1 фонарь на каждого дежурного) имеются
10. Наличие СИЗОД (на объекте с массовым пребыванием людей не менее 1 на каждого дежурного) имеются
11. Наличие (отсутствие) на путях эвакуации и эвакуационных выходах загромождения оборудованим, мебелью и другими предметами отсутствует
12. Наличие легкооткрываемых запоров на дверях эвакуационных выходов (без ключа) отсутствуют
13. Наличие соглашения на размещение эвакуируемых имеется
14. Документы по созданию ДПД имеются, цель ДПД
15. Участие ДПД в тренировке по отработке плана эвакуации не проводилось
16. Максимальная протяженность путей эвакуации от наиболее удаленного помещения до ближайшего выхода наружу (в метрах) 20м
17. Время начала и конца эвакуации не проводили
18. Замечания по эвакуации (текстом отразить использование аварийного освещения, фонарей, носилок, использование пожарных кранов, огнетушителей и пр.) \_\_\_\_\_

#### ВЫВОДЫ:

1. Не обеспечено на дверях эвакуационных выходов приспособление для самооткрывания и уплотнения в пределе.
2. Система пожарной сигнализации смонтирована в 2008 году, требует замены.
3. Помещение склада - на дверях отсутствуют накладки с указателями направления и классы зоны по пожарной опасности.
4. На 1 этаже на лестничном марше допущено хранение горючих материалов (обувь).
5. В группах пребывания детей на 1 и 2-м этаже отсутствуют для закрытия двери противопожарные двери.
6. В помещении пищеблока двери склада продуктов и склада сыпучих продуктов не имеют требуемой степени пожарной безопасности.
7. В подвале светильники освещенная территория туфами без педалей.
8. В помещении электроцеха отверстие в стене не закрыто негорючим материалом.

